



Aviso de Hervir Agua para Sistemas Públicos Comunitarios de Agua

Marzo 2, 2026

Debido a una falla de energía el 1 de marzo de 2026, la Planta de Tratamiento de Agua Las Rusias sufrió una interrupción mayor cuando el interruptor principal quemó un fusible y dañó el panel de control asociado. Este incidente provocó una pérdida total del servicio eléctrico en toda la instalación, incluida la falla del generador de respaldo de la planta, dejando a toda la instalación sin energía operativa, a Comisión de Calidad Ambiental de Texas ha requerido que Military Highway Water Supply Corporation, el sistema público de agua TX1080067, notifique a todos los clientes (**Villa Nueva, San Pedro, El Ranchito, La Paloma, and Los Indios**) que hiervan el agua antes del consumo (p. ej., lavarse la cara y las manos, cepillarse los dientes, beber, etc.). Los niños, las personas mayores y las personas con un sistema inmunológico debilitado son particularmente vulnerables a bacterias dañinas y todos los clientes deberían seguir estas instrucciones.

Para asegurar la destrucción de todas las bacterias y otros microbios dañinos, el agua para beber, cocinar y hacer hielo debe ser hervida (y enfriada) antes de su uso como agua potable o para otros fines de consumo humano. El agua debe llevarse a una ebullición vigorosa y luego hervirse por dos minutos.

En lugar de hervir, las personas pueden comprar agua embotellada u obtener agua de alguna otra fuente adecuada para beber u otros fines de consumo humano.

Cuando ya no sea necesario hervir el agua, los funcionarios del sistema público de agua notificarán a los clientes que el agua es segura para beber u otros fines de consumo humano.

Una vez que el aviso de hervir el agua ya no esté en vigencia, el sistema público de agua emitirá un aviso a sus clientes rescindiendo el aviso de hervir el agua en una manera parecida al presente aviso.

Sírvase compartir esta información con todas las otras personas que beben esta agua, especialmente aquellas que quizás no hayan recibido este aviso directamente (por ejemplo, personas en departamentos, hogares de ancianos, escuelas y negocios). Puede hacerlo colgando este aviso en un lugar público o repartiendo copias a mano o por correo.

Si usted tiene preguntas sobre este asunto, puede contactar a Ricardo Perez, Water and Wastewater Superintendent al (956) 565-2491.

"This institution is an equal opportunity provider and employer"

Military Highway Water Supply Corporation

P.O. Box 250 • Progreso, Texas 78579
Phone (956) 565-2491 • Fax (956) 565-9471